

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07, ais@mchskrsk.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск  
(место составления акта)

“ 27 ” октября 20 16 г.  
(дата составления акта)  
13 часов 00 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1559

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. Водопьянова, 9 «а»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 26.09.2016 № 1559 подписанного  
главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым  
Константином Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 277  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития детей»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” октября 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1  
“ 27 ” октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 4 часа/2 рабочих дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу  
Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
Управления МЧС России по Красноярскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена заведующим МБДОУ № 277 Махтиева Л.Ц.  
27.09.2016 г. в 12 час. 40 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Король Наталья Валерьевна

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ №277 Махтиева Л.Ц.

В ходе проведения проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

нарушений не выявлено:

10/11/2018

188

(подпись провсряющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту проверки № 1559 от 27.10.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору




Король Н. В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ № 277 Махтиева Л. Ц.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” октября 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» зарегистрировано в налоговом органе 23.05.2000г (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005708999). Согласно устава, учредителем МБДОУ № 277 является муниципальное образование города Красноярска. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 24 ЕК № 036976 от 27.04.2011 года здание закреплено за МБДОУ № 277 на праве оперативного управления.

Деятельность МБДОУ № 277 направлена на реализацию основных задач дошкольного образования. По проекту здание рассчитано на 354 мест, на момент проверки списочное количество детей составляет 318 человек. МБДОУ № 277 работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Декларантом – далее МБДОУ № 277 разработана и зарегистрирована в ОНД по г. Красноярску декларация пожарной безопасности за номером 04401-374-ТО-5109 от 14.12.2012 г. В разделе I указано, что оценка пожарного риска не производилась.

Здание МБДОУ № 277 трехэтажное, 2-й степени огнестойкости, 1990 года постройки, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, общая площадь составляет 3237,5 кв.м. Имеется подвальное помещение с расположенными в нем технологическими коммуникациями, несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонное, крыша плоская рулонная совмещенная с покрытием. Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная. Территория МБДОУ № 277 огорожена забором. Здание оборудовано центральным водяным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, телефонной связью, электрифицировано.

Из здания МБДОУ № 277 имеется 12 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Имеется контракт на обслуживание АУПС и СОУЭ с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности. Также помещения оборудованы автоматической системой передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны "Стрелец-мониторинг" контракт заключен с ООО "Электронные системы безопасности. Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, заведен журнал учета первичных средств пожаротушения. Помещения детского сада оборудованы внутренним противопожарным водоснабжением в виде семи пожарных кранов. Имеется инструкция о мерах пожарной безопасности, выполненная в соответствии с правилами противопожарного режима. С работниками учреждения своевременно проводятся противопожарные инструктажи под роспись в соответствующем журнале, один раз в пол года проводятся практические тренировки всех задействованных в эвакуации работников. Руководитель учреждения и лицо ответственное за пожарную безопасность прошли обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в организации имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Обслуживающий персонал учреждения обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. Территория детского сада обеспечена наружным противопожарным водоснабжением в виде пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 метров на городской водопроводной сети (г. Красноярск, ул. Водопьянова, 11, ул. Водопьянова, 11 «а»), имеется соответствующий указатель источников наружного противопожарного водоснабжения.

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору



Король Н. В.